

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
16.07.2021	18210063218800367702	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),
E-mail: oktgpn@18.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 02/42/1-16

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 173»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г.
Ижевска по пожарному надзору Королева Алексея Витальевича № 02/42 от
«16» июля 2021 года

в период с «21» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
капитаном внутренней службы Тихомировой Гульнарой Сагитовной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица -
заведующий МБДОУ № 173 Безносова Вера Геннадьевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации (корпуса детского сада, расположенные по адресам: ул. Карла Маркса, 283, ул. Карла Маркса, 281)	ст. 78 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ.	01.07.2022	
2.	Внутренний противопожарный водопровод на объекте защиты не исправен (корпус детского сада, расположенный по адресу: ул. К. Маркса, 283).	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
3.	Техническая документация на системы противопожарной защиты (СПС и СО-УЭ) на здание, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса 281, отсутствует.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
4.	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
ул. Карла Маркса 283а (1970 г.п.),				
5.	Отделка (покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум – группы «1 младшая № 1»).	ст.145 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.07.2022	
6.	Лестница, предназначенная для сообщения подвального этажа и первого этажа (при наличии в подвальном этаже складов В1-В3), противопожарной перегородкой с устройством тамбуршлюза с подпором воздуха при пожаре не выгорожена, противопожарная дверь не установлена (при наличии в	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008, п. 4.18 СП 4.13130.2013, п. 4.6 СНиП II-A.5-62*	01.07.2022	

	подвальном этаже складов В4, Д), обозначенный выход наружу отсутствует.			
7.	Проведение проверки огнезадерживающих устройств (клапанов) не организовано.	п. 42 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
8.	Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (склад завхоза) с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не проведено.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ	01.07.2022	
9.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «старшая № 1» – 51 дБ вместо 55 дБ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г.	01.07.2022	
ул. Карла Маркса, 283 (1971 г.п.)				
10.	Отделка (покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум – группы «2 младшая № 2»).	ст.145 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.07.2022	
11.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «1 младшая № 2» – 40 дБ, спальня группы «Подготовительная № 2» – 45 дБ; спальня группы «2 младшая № 2» -41 дБ, вместо 55 дБ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г.	01.07.2022	
12.	Ширина эвакуационных выходов в свету менее 0,8 м. фактически 0,68 (группа 1 младшая № 2).	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 г. п. 4.2 СНиП II-А.5-62	01.07.2022	
13.	Покрытие переходов через кровлю на наружные лестничные клетки выполнено из горючих материалов (рубе-	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.3.9	01.07.2022	

	ройд).	СП 1.13130.2020 п. 4.3.5 СП 1.13130.2012		
ул. Карла Маркса 281, (1963 г.п.), в подвальном помещении здания склад ликвидирован.				
14.	Отделка (покрытие пола) в помещениях детского сада выполнена строительными материалами с неустановленными показателями пожарной опасности (линолеум в группах «Старшая № 3», «2 Младшая № 1».	ст.145 ФЗ №123-ФЗ. от 22.07.2008 г.	01.07.2022	
15.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают (фактически уровень звука: спальня группы «Подготовительная № 4» – 50 дБ, спальня группы «Старшая № 2» – 47 дБ; спальня группы «Подготовительная № 3» - 45 дБ; спальня группы «Средняя № 3» - 42 дБА, вместо 55 дБА).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г.	01.07.2022	
16.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери не установлены) - прачечная – выход на лестничную клетку).	ч. 1 ст. 88 № 123-ФЗ от 22.07.2008	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 173 Безносова В. Г.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Гульнара Сагитовна
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)